


Commission de Suivi de Sites 20/12/2023 Centre Emplisseur de Donges



- Note synthétique

SOMMAIRE

- Organisation et formations
- Identification des risques d'accidents majeurs
- Maîtrise des procédés, maîtrise d'exploitation
- Gestion des modifications-Travaux
- Gestion des situations d'urgence
- Gestion du retour d'expérience
- Contrôle du système de gestion de la sécurité



Descriptif du site



ORGANISATION ET FORMATION

● ORGANISATION

- > Le site présente un effectif de 37 personnes.
- > Mouvements en 2022/2023
 - Départ du Chef de Centre en septembre 2023: en cours de recrutement
 - Intérim réalisé par le responsable d'exploitation

● FORMATION

- > Formations réglementaires suivies pour l'ensemble des collaborateurs
- > Modifications du périmètre des formations ATEX et TMD depuis l'été 2023: planification en cours pour ces formations
- > Déploiement des formations « Sécurité Chantier » sur l'année 2024

IDENTIFICATION ET EVALUATION DES RISQUES D'ACCIDENTS MAJEURS

- Etude des Dangers/Analyse des risques
 - EDD actée le 19/05/2020 par APC fixant le prochain réexamen avant 31/12/2024
 - PAC de la cuvette de rétention déportée (09/22) mise en service à l'été 2023
- Commission de Suivi de Site
 - Dernière CSS réalisée le 26/01/2023
- Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT)
 - PPRT approuvé le 21/02/2014
- Arrêtés Préfectoraux
 - AP modificatif du 13/09/2023 sur le montant des consignations des travaux PPRT

Travaux réalisés sur l'exercice 2022/2023

TRAVAUX

Mise en service de la cuvette de rétention déportée

Modernisation du poste de déchargement camion

Travaux d'insonorisation d'une Machine Hall d'exploitation

Travaux prévus sur l'exercice 2023/2024

TRAVAUX

Sécurisation de la palettiseuse PC

Rénovation Locotracteur


Reprises localisées d'enrobé

Gestion des situations d'urgence


- Exercices Sécurité mensuels
 - **12 exercices mensuels réalisés sur les thèmes suivants:**
 - Au moins un exercice sur un thème sûreté par an.
 - Au moins un exercice sur un thème secours à la personne par an.
 - Au moins un exercice sur un thème environnement par an.
 - Un exercice sur un thème imposé par le département HSE pour l'ensemble des sites
- Exercice POI avec les pompiers de la raffinerie et un officier de liaison du SDIS
 - le 24/11/2023
 - Thème : Fuite GPL sur une tuyauterie de chargement à proximité des stockages réservoir GPL
- Prochain exercice POI programmé le
 - T3/T4 2024 : à définir

Gestion des retours d'expérience (exercice 2022/2023)

Répartition mensuelle des évènements SST



Répartition des évènements SST par typologie



Les évènements notables remontés (exercice 2022/2023)

| Date événement | Titre | Description | Typologie |
|----------------|---|---|-----------|
| 12/10/2022 | Déclenchement Détecteur Gaz au poste wagon | Lors de la purge d'un wagon en fin de déchargement, la purge est pleine, le vent et sa direction stable, le DG s'enclenche. Aucune conséquence, mesures de mise en sécurité conformes réalisées | PA |
| 26/10/2022 | Confinement préventif demandé par TOTAL | Suite à une fuite mineure d'HF, confinement préventif du personnel Antargaz et information aux entreprises extérieures. Déclenchement volontaire de l'alarme de site. Fin d'alerte une heure après. | ATAA |
| 07/12/2022 | Brûlure à froid main droite | Un chargement de petit porteur est interrompu et nécessite un acquittement pour reprendre. Le pompiste surveillant le chauffeur maintient le bras pendant la remise en marche. Une projection atteint le pompiste pendant le rebranchement, due à une défaillance ponctuelle non reproductible ponctuelle du clapet de fond camion ou une omission de fermeture par le chauffeur. | ATSA |
| 15/02/2023 | Coupure électrique intempestive | Une coupure électrique côté transformateur a lieu à 16h15. L'alimentation est réenclenchée de suite. Le PC de sécurité de la raffinerie par mesure de sécurité demande de rester au point de rassemblement pour une levée de doute. Remise en service à 16h50. | Anomalie |
| 30/03/2023 | Percussion Camion bouteilles VS chariot élévateur | Au niveau de la cour conditionnée, un chauffeur se déplace pour aller en zone de chargement. Un cariste dans son chariot recule d'un stockage à ce moment-là. En l'absence de vérification visuelle de part et d'autre, percussion. Aucune conséquence matérielle ou humaine. Visite comportementale de Sécurité organisée côté Cariste. Visite préventive du camion pour expertise préventive. | Accident |
| 09/06/2023 | Chute d'une palette de bouteilles | Lors d'une manœuvre de dégerbage d'une pile, une palette d'une pile voisine chute. Pas de conséquence humaine ou matérielle. La déformation partielle de la palette ayant chuté lors de l'investigation est retenue comme cause de l'instabilité de la palette sur sa pile | Accident |
| 23/08/2023 | Présence d'eau dans le stockage Butane | Constat de présence d'eau dans la sphère Butane. Réclamation en interne au niveau de l'approvisionnement pour chercher la cause de présence d'eau dans le produit approvisionné. | Anomalie |

Contrôle du système de gestion de la sécurité (SMS)

- **Audit interne**
 - Audit par un organisme extérieur sur l'ensemble du périmètre industriel avec visites par échantillonnages sur sites.. Donges n'est pas dans l'échantillonnage 2023. Les constats généraux sont applicables
 - Audit sécurité UGI (actionnaire USA):
 - en attente réception rapport
 - Aucun écart relevé en audit, plusieurs « best practice »
- **Audit externe**
 - Audit assurance ayant conclu à:
 - Très bonne mise en œuvre des procédures de sécurité
 - 5 recommandations formulées, en cours d'étude par Antargaz/UGI
- **Inspection DREAL**
 - Inspection le 05/12/2023 : thème opération de transfert Poste wagon et Pompes GPL
 - En attente de réception du rapport